


PRESSURIZZATORE



QUADRO DI COMANDO QSLAVE  
Dim. 400x400x250

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
	CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM
	MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
	ELETTOVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
	TUBAZIONE IN P.V.C
	TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
	CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Base Dorra 75  
10093 Colligno (TO)

Tel. 011.72.06.26 – Fax. 011.77.30.702

Internet: [www.essecci-antincendio.it](http://www.essecci-antincendio.it) – [www.sistema-filtro-fumli.it](http://www.sistema-filtro-fumli.it)  
e-mail: [info@essecci-antincendio.it](mailto:info@essecci-antincendio.it)

09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02					
01					
00					21/05/13
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI				DATA
	REDAZIONE	DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
	CONTROLLO ED EMISSIONE	21/05/13	U.T.	PDL	
	AUTORIZZAZIONE	21/05/13	DIREZ.	GS	
ESSECCI s.r.l.	NOME FILE	UNITA' DI MISURA [MM]	SCALA	SCALA PLT	
SERVIZI TECNICI	PARTICOLARE PRESSURIZZATORE e QUADRO DI COMANDO				
	IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO				
COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGR	REV
0000/0000	SERIE	FILTRI FUMO	ORG_FUN	NUMERO_PROGR	REV